

華儲股份有限公司
標單

日期：2025年__月__日

案號：T2025051305.

受文者					
品名 / 工程名稱	出口A大貨架新增溫控櫃專用插座工程				
規格及說明：					
項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價
1	低壓配電箱〈依設計開關數製作，含中門、烤漆鋼板 $t \geq 2.0\text{mm}$ 、顏色依本公司指示、銅排、門把含鎖、壓克力標示牌〈白底灰字，含電壓規格及盤體編號〉〉	組	2		專業廠
2	無熔絲斷路器 三極(3P) 可調整電流60~100AT $IC \geq 15\text{kA}$ AC380V	只	2		士林、富士或同等品
3	無熔絲斷路器 一極(1P) 20A $IC \geq 10\text{kA}$ AC220V	只	20		士林、富士或同等品
4	EMT管 E-51	米	150		CNS
5	EMT管 E-25	米	440		CNS
6	PVC電纜600V 1/C 22mm^2	米	720		CNS
7	PVC電纜600V 1/C 8mm^2	米	180		CNS
8	PVC電纜600V 1/C 5.5mm^2	米	1056		CNS
9	PVC電線600V 2.0mm	米	528		CNS
10	插座組含指示燈	組	15		CNS
11	插座固定板及電源線掛勾	組	15		CNS
12	管另件、另料、標示牌	式	1		
13	工資〈含拆卸、安裝、高空作業費〉	式	1		
14	管路標示	式	1		
15	工程保險	式	1		
16	勞工安全環保衛生教育費	式	1		
17	管理費	式	1		
營業稅(5%)					
總計					

華儲股份有限公司
標 單

日期：2025年__月__日

案號：T2025051305.

受文者					
品名 / 工程名稱	出口A大貨架新增溫控櫃專用插座工程				
規格及說明：					
項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價
說明： 1. 工期：本工程於業主通知後 <u>45</u> 個日曆天竣工。 2. 保固期限： <u>1</u> 年。 3. 拆除有價廢料應配合遷移至指定位置存放。 4. 施作位置及方式各廠商須自行現場會勘，隱蔽部分自行評估風險。 5. 詢價單未列之另件另料，請以雜項另料計。 6. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。 7. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求加價。 8. 廠商於公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽與配合相關管制規定進出管制區。 9. 承包商資格：資本額100萬以上，三年內竣工且完成驗收電力工程合約總價新台幣50萬元以上。					
廠商用印：			負責人：		