

危險物品相容（存儲）表

DGR Table 9.3A Segregation of Packages (9.3.2)

【2018/01】

危險品類別	爆炸物 除了 1.4S	爆炸物 1.4S	易燃氣體 2.1	非毒性 易燃氣體 、體 2.2, 2.3	易燃液體 3	易燃固體 4.1	易自燃物質 4.2	受潮危險物質 4.3	氧化物 5.1	有機過氧化物 5.2	放射性物質 7	腐蝕性物質 8
爆炸物除了 1.4S	*Note1	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
爆炸物 1.4S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
易燃氣體 2.1	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
非易燃、毒性氣體 2.2, 2.3	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
易燃液體 3	X	—	—	—	—	—	—	—	X	—	X	—
易燃固體 4.1	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
易自燃物質 4.2	X	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
受潮危險物質 4.3	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
氧化物 5.1	X	—	—	—	X	—	X	—	—	—	—	—
有機過氧化物 5.2	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
放射性物質 7	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	X
腐蝕性物質 8	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	X	—
鋰電池 9 *Note2 (UN3480, UN3090)	X	—	X	—	X	X	—	—	X	—	—	—

Note1 :

第一類爆炸品 1.4B 和其它爆炸品不可置於同一個儲位（盤、櫃）（1.4S 除外），亦不可與其它分類危險品儲存在一起，中間需有其它貨物隔離，並且至少相隔 2 公尺。

Note2 :

本項適用 UN3480, UN3090 兩項鋰電池危險品，其餘第九類危險品無相容性限制。