

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

日期：2025年08月28日

案號：T2025080505.

受 文 者	
品 名 / 工 程 名 稱	進口夾層發電機大型電力開關2組汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	空氣斷路器ACB 4P 3200AF 3200A 380V 70KA D/O. E/O. W/SHUTTER 可調式 40%~100%	組	2			施耐德、ABB、西門子或同等品
2	銅牌及礙子 修改〈3200A〉	組	2			依現場情形修改
3	分電盤中門板及內部修改	組	2			依現場情形修改
4	五金雜項另料	式	1			
5	工資〈含拆、裝〉	式	1			拆除廢料依業主指定位置存放
6	吊運費〈進貨/拆除廢料運出〉	式	1			
7	發電機原廠接線及測試工料	式	1			原廠出具測試報告
8	工程保險	式	1			依業主要求辦理
9	勞工安全環保衛生教育費	式	1			
10	管理費	式	1			
營 業 稅(5%)						
總 計						

說明：

1. 工期：本工程於業主通知施工後100個日曆天內竣工。
2. 保固期限：保固1年。
3. 拆除電力開關2組，應配合遷移至指定位置存放。
4. 施作位置及方式各廠商須自行現場會勘，隱蔽部分自行評估風險。
5. 詢價單未列之另件另料，請以雜項另料計。
6. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。
7. 廠商若未於報價前提出釋疑，則視認同本單，並應按比例自行調整單價核算總價，決標後不得藉故要求追加。
8. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽與配合相關管制規定進出管制區。
9. 承包廠商資格為甲種電器承裝業或專業配電盤製造業。

廠商用印：

負責人：