

華儲股份有限公司

標 單

日期：2026年02月05日

案號：T2026012202.

受 文 者	
品 名 / 工 程 名 稱	出口F庫及UPS屋頂排風機汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	屋頂軸流風機 3φ380V /3.7KW/ 全白鐵(含FRP頂蓋) /風量：3.7CMS/ 尺寸依現場訂製	組	9			和旭、順光、罡鼎
2	風機拆除、組裝、測試	式	1			
3	吊運費	式	1			
4	運雜費〈含廢棄物處理〉	式	1			有價廢料移至指定位置，無價廢料由承包商自行清運處理
5	臨時圍籬、電費及另料	式	1			含風機編號壓克力牌
6	工資(含風機安裝後屋頂防水施作)	式	1			
7	工程保險	式	1			
8	勞工安全衛生管理費	式	1			
9	管理費及利潤	式	1			
10	營業稅5%	式	1			
總 計						

說明：

1. 工程期限：■通知後 90 個日曆天 全部竣工。
2. 本案保固期：2年。
3. 本詢價單之名稱及數量僅供參考，廠商應依現場確實核算，倘有名稱或數量不符時，應於報價前提出釋疑。
4. 廠商於本公司施工時需隨時穿著反光背心及配戴安全帽。
5. 施工中如使用涉及研磨、切割、電焊等作業，為法令規定之粉塵作業，承攬商應提供施工作業勞工防塵口罩等級以上之呼吸防護具，並向本公司申請動火作業同意書。
6. 依照營造工程慣例，為完成本工程所必需者，承包商均應照作，不得推諉或藉故要求加價。

廠商用印：

負責人：