

# 華儲股份有限公司

## 承攬商安全衛生注意事項告知書

業主（以下簡稱甲方）：華儲股份有限公司

承攬商（以下簡稱乙方）：

承攬業務名稱：進口立體停車場擴建及停車格標線重繪工程

預定工期： 年 月 日 時 分起至 年 月 日 時 分止。

本告知書一式三份，其中二份分別併入契約附件由甲、乙雙方各執一份，另一份由甲方企業安全衛生部保存；甲方並指定乙方負職業安全衛生法及其相關辦法規定之原事業單位責任；乙方就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，亦應依規定防止職業災害之發生。

甲、乙雙方告知事項如下：

### 壹、甲方告知事項

一、工作環境說明：（本項由業務承辦單位會同作業現場單位填註；應詳細說明工作環境狀況，包括工作地點、工作場所設施、佈置及機械設備等項目，必要時附以圖示說明）

(一) 工作地點：立體停車場一~二樓。

(二) 作業場所情況：立體停車場一~二樓 24 小時人員車輛進出頻繁，施工時封閉施工。

二、可能產生的危害：（本項由業務承辦單位會同企業安全衛生部填註）

(一) 可能危害：（請勾選，可複選）

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 墜落、滾落            | <input checked="" type="checkbox"/> 2 跌倒         | <input checked="" type="checkbox"/> 3 衝撞        |
| <input type="checkbox"/> 4 物體飛落             | <input type="checkbox"/> 5 物體倒塌、崩塌               | <input checked="" type="checkbox"/> 6 被撞        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 被夾、被捲 | <input checked="" type="checkbox"/> 8 被切、割、擦傷    | <input type="checkbox"/> 9 踩踏                   |
| <input type="checkbox"/> 10 溺斃              | <input checked="" type="checkbox"/> 11 與高溫、低溫之接觸 | <input checked="" type="checkbox"/> 12 與有害物等之接觸 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13 感電   | <input type="checkbox"/> 14 爆炸                   | <input type="checkbox"/> 15 物體破裂                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 16 火災   | <input type="checkbox"/> 17 其他（請說明）：             |   |

(二) 危害因素：（將上列可能危害的原因敘述如下）

1. 作業場所作業車輛、機具往來頻繁，可能產生人員被撞危害。
2. 使用熱熔漆從事地面標線作業，可能產生燙傷危險。
3. 瀝青人員可能不慎接觸高溫瀝青混凝土。
4. 滾壓機作業可能不慎撞擊施工人員。

三、應採取之防災措施：（由企業安全衛生部填註）

(一) 承攬商執行下列高危險作業前依法應主動通報勞動檢查機關：

1. 吊籠作業
2. 塔式起重機升高及拆除作業
3. 人字臂起重桿組拆作業
4. 局限空間作業
5. 異常氣壓作業
6. 屋頂相關作業
  - (1) 從事輕質屋頂之組立、修繕、拆除作業
  - (2) 於輕質屋頂上從事設備安裝、檢修、拆除作業

(二) 防止作業人員跌倒或被切、割、夾、捲、物體破裂傷等：

1. 作業前、中、後，應隨時清理場地。
2. 清除後之廢料、物料等，應集中存放，並立即清除。
3. 作業中使用之零件、材料等，亦應集中存放、堆置整齊，並予以區隔、圍隔。
4. 作業後產生鋒利處或銳利邊而無法立即清除者，應予磨鈍、包覆或暫時隔離，以防止人員誤觸。
5. 除高速迴轉之機具（鑽孔機、切割機等）不得使勞工戴用手套外，其餘應提供作業勞工防護手套、安全鞋等防護具，並使其確實著用。
6. 設置工程處，如有主機迴轉或旋轉部份，於使用防護罩等裝置隔離。
7. 使用研磨輪，更換時應先檢驗有無裂痕，並於防護罩下試轉三分鐘以上。
8. 工作人員如有蓄長髮者應將頭髮紮起並完全包覆。
9. 工作人員之衣袖、褲管等服裝如有過長者應將袖口、褲管紮緊，以防止被夾、被捲入。

(三) 人員被夾防止措施：

1. 檢查或汰換作業時應於作業前先將相關電源暫時關閉。
2. 電源暫時關閉應在開關處加掛「停電作業中，禁止送電」等掛籤、標示或加鎖，以防止電源關閉被其他非相關人員誤開、關。

(四) 衝撞、被撞

1. 施工時應指定一指揮監督人員。
2. 本公司倉庫區為 24 小時作業區域，車輛往來頻繁，在施工場所周圍適當距離外應以交通錐等隔離設施予以圍隔，並張貼公告、告示等，以防止非相關人員誤入及防止車輛闖入。
3. 施工作業人員應著反光背心，且隔離設施上應有閃光警示燈或反光標示等警示設備，以防止夜間車輛或人員誤闖施工場所。
4. 作業人員、車輛機具行經倉庫區進作業區域，應比照行經無柵門鐵路平交道的模式，停、看、聽並禮讓其他人車先行。

(五) 感電危害防止：

1. 非經申請許可及合格技術人員不得任意裝設及維修設備。
2. 非相關人員禁止進入作業場所。
3. 承攬商應使勞工使用符合國家標準之電氣設備。
4. 使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具，應於各機具之連接電路上設置適合其規格，設置高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器；電動機具金屬製外殼非帶電部分，應予以接地。
5. 承攬商嚴禁私自裝配臨時配電盤、配接電源。
6. 對電氣設備有疑問，洽業務承辦單位轉請本公司電氣設備維護單位配合辦理。
7. 其餘未詳列者，應依職業安全衛生設施規則及其他有關法令(含新修訂)實施。

(六) 高溫、低溫之接觸防止措施：

1. 各項設備及附屬設備未冷卻前暫停檢修工作，避免燒、燙傷危害。
2. 於戶外未遮蔽處執行作業時，承攬商應於作業前及作業期間指派專人定期巡視，確認各項危害預防及管理措施。
3. 執行熱處理之相關標線作業，應設置防護措施及提供個人防護具(防燙、防滑)，避免高溫危害等傷害。
4. 熱熔標線漆加熱熔融時溫度極高，操作人員應配戴防燙手套與防護面罩，防止原料飛濺燙傷。
5. 發現勞工有身體不適或疑似產生相關熱疾病症狀時，應立即停止作業，確認其狀況並尋求協助。

6. 承攬商為使勞工於休息時可降低體心溫度及恢復體力，應設置相關休息場所。
7. 提供適當工作服裝，如：淺色、寬鬆、具良好吸濕性、透氣性、耐磨且穿著舒適之工作服，及通風良好之帽子或頭盔；但紫外線指數過高時，則建議穿著長袖工作服。
8. 從事戶外高氣溫環境作業，承攬商應針對現場主管及作業勞工定期實施危害預防教育訓練，以避免熱危害發生。
9. 身體狀況不適時，通報工作夥伴或承攬商職安人員，暫停作業稍作休息或其他必要之因應，待身體狀況穩定後再繼續作業，勿過於勉強。
10. 其餘未詳列者，應依高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引及其他相關法令(含新修訂)辦理。

(七)火災、爆炸危害防止：

1. 實施動火作業，請依隨附之 SZR34-04 動火作業管制規範辦理。
2. 實施動火作業前應先移除周圍可燃物；如為存倉貨物，應洽現場人員為之。
3. 於動火作業管制區實施動火作業，須每日申請動火作業同意書，跨日無效。動火作業前須先實施可燃性氣體、蒸氣濃度測定，並將測定結果註記於動火作業同意書相關欄位後，送交業務承辦單位簽核。
4. 作業期間如須暫停作業區消防安全設備功能時，請先洽企業安全衛生部填具「暫停/測試消防安全設備告知書」，申請暫停消防安全設備以一日為限，如需申請夜間、假日或連續兩日以上施工，需填寫施工中消防替代防護措施，以維施工消防安全警示及防護；如需搬移滅火器時亦請先會知企業安全衛生部。
5. 油、漆料應置於通風良好處並遠離火源或菸火。
6. 其餘未詳列者，應依職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、消防法、消防法施行細則、各類場所消防安全設備設置標準及其他相關法令(含新修訂)辦理實施。

(八)有害物接觸預防：

1. 從事可能接觸有害物作業，使用含有危害物質之每一物品，應依法令規定予以標示，並備安全資料表（Safety Data Sheet，SDS）放置於勞工容易取得處。
2. 建議至少以二人為一組。
3. 作業場所應保持通風。
4. 地面坑洞修補作業時應提供作業勞工呼吸防護具，並使其確實著用。
5. 塗料或溶劑容器應加蓋，以避免危險物或有害物氣體逸散。
6. 工作現場勿放置飲水及食物，以免污染而誤食，並避免在工作場所進食。

(九)通行注意事項：

1. 施工人員應由本公司業務承辦單位陪同，配合主管機關進出倉庫管制要求規定申領進倉通行許可證，始得進入作業場所作業，作業期間應完全配合主管機關相關管制規定；車輛證件亦同。
2. 施工車輛如欲進出作業場所，請由指定通道通行。
3. 進入倉庫作業區作業人員、車輛機具應隨時接受保全警衛檢查。
4. 作業期間如需臨時開啟倉門，請先通知保全人員或本公司業務承辦單位依本公司開倉作業程序為之。
5. 本公司毗鄰貨機坪管制區，未持有桃園機場公司站核發之證件者嚴禁跨越國境線進入貨機坪。

(十)其他注意事項：

1. 承攬商應依職業安全衛生法及其相關法令、法規等，設置安全衛生組織及人員；施工人數、工法、材料等若有變更，亦應依照相關規定辦法辦理變更事宜，並以書面告知甲方變更之工項內容。



**貳、 乙方告知事項**

一、 乙方承攬甲方本告知書第一頁所述業務，經甲方告知工作環境、危害因素、應採取之防災措施及其他相關安全衛生規定後，已充分瞭解所有告知事項，並由乙方負責對乙方所雇用之勞工宣達。

二、 乙方對甲方所訂定之承攬商安全衛生規範（SZQ33-02）內容已充分瞭解，乙方執行業務期間依相關法令及甲方承攬商安全衛生規範之規定，規劃、實施勞工安全衛生管理。

三、 乙方指派 \_\_\_\_\_ 為工作場所負責人，擔任本承攬業務之指揮、協調、管理等工作。

四、 乙方指派 \_\_\_\_\_ 為職業安全衛生人員，依職業安全衛生法令規劃、實施乙方勞工安全衛生管理事宜，其資格證明文件影本如附。

**五、 其他事項：**

是否有其他下游包商（再承攬商）參與本工程？（請勾選）

無。

有。（請以另紙詳列公司名稱、通訊地址、聯絡電話，負責人之姓名、通訊地址、聯絡電話等資料附於本告知書後。）

**六、 乙方資料**

公司 / 廠商名稱： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

公司 / 廠商地址： \_\_\_\_\_ 縣市 \_\_\_\_\_ 鄉鎮市區 \_\_\_\_\_ 路街 \_\_\_\_\_ 段 \_\_\_\_\_ 巷 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 號 \_\_\_\_\_ 樓之

負責人： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

負責人通訊處： \_\_\_\_\_ 縣市 \_\_\_\_\_ 鄉鎮市區 \_\_\_\_\_ 路街 \_\_\_\_\_ 段 \_\_\_\_\_ 巷 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 號 \_\_\_\_\_ 樓之

工作場所負責人： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

工作場所負責人通訊處： \_\_\_\_\_ 縣市 \_\_\_\_\_ 鄉鎮市區 \_\_\_\_\_ 路街 \_\_\_\_\_ 段 \_\_\_\_\_ 巷 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 號 \_\_\_\_\_ 樓之

安全衛生人員： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

安全衛生人員通訊處： \_\_\_\_\_ 縣市 \_\_\_\_\_ 鄉鎮市區 \_\_\_\_\_ 路街 \_\_\_\_\_ 段 \_\_\_\_\_ 巷 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 號 \_\_\_\_\_ 樓之

**乙方簽章：**

公司章		負責人簽章		職業安全衛生人員簽章	
-----	--	-------	--	------------	--

乙方回覆日期：中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日