

華 儲 股 份 有 限 公 司

標 單

日期：2026年__月__日

案號：T2026081001

品 名 / 工 程 名 稱 行政大樓火警系統汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	R型火警受信總機(1024點、含列表機)	只	1			永楊、宏力、清谷
2	定址型火警發信機含轉換版	組	22			永楊、宏力、清谷
3	R26訊號轉換中繼器	只	22			永楊、宏力、清谷
4	1/2W終端電阻	只	22			永楊、宏力、清谷
5	光電定址式偵煙探測器	只	467			永楊、宏力、清谷
6	火警綜合盤	只	22			永楊、宏力、清谷
7	R26移報型中繼器	只	10			永楊、宏力、清谷
8	R26警鈴型中繼器	只	6			永楊、宏力、清谷
9	火警受信總機軟體編輯	式	1			
10	PVC管1"	米	1,000			CNS
11	PVC管3/4"	米	2,500			CNS
12	PVC 380℃ 耐熱電線1.6mm ²	米	7,000			CNS
13	PVC 380℃ 耐熱電線1.25mm ² x2C	米	2,700			CNS
14	接線轉線箱	式	1			
15	總機安裝、配管吊架及固定架	式	1			
16	鑿孔及防火填塞	式	1			
17	系統測試、設定、廣播移報	式	1			
18	既有探測器、管路拆除	式	1			
19	另料	式	1			含管線標示
20	工資	式	1			
21	運雜費	式	1			

華儲股份有限公司

標單

日期：2026年__月__日

案號：T2026081001

品名 / 工程名稱 行政大樓火警系統汰換工程

規格及說明：

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	複價	備註
22	假設工程	式	1			
23	工程保險	式	1			
24	勞工安全環保教育費	式	1			
25	管理費	式	1			
營業稅 (5%)						
總計						

1. 工期：180 個日曆天。
2. 保固期限：1 年。
3. 廠商需於施工前提交施工中消防防護計畫、送審相關設備資料(消防機具器材及設備型式認可書)、設備連接管路圖及提送施工計畫。
4. 需現場作業視情況調整施工區域。
5. 廠商完工需檢附行政大樓新設消防配置、管路圖(CAD 檔)及系統設定資料。
6. 廠商須提供火警總機編碼表、連動表，並提供相關設備使用教育訓練。
7. 需依本公司配管、配線相關規範施工。
8. 行政大樓探測器訊號連接至各樓層中繼器經牆外配置管路連接至監管中心。
9. 施作位置各投標廠商須自行現場會勘，隱蔽部分自行評估風險。
10. 標單未列之另件另料，請以雜項另料計。

廠商用印：